

D A T E N B L A T T

Fernwärmeversorgung: Steinrausch

Stand Januar 2011

Norm-Außentemperatur -12°C

Heißwassernetz

Medium Heißwasser

Vorlauftemperatur max. 110°C

Fahrweise gleitend 75°C – 110°C (außentemperaturabhängig)

Rücklauftemperatur RH/RLH max. 50°C

Rücklauftemperatur WWB max. 50°C (Kleinanlagen) *

Rücklauftemperatur WWB max. 60°C (Großanlagen) *

Betriebsdruck FW-Netz max. 16 bar ü

Druckstufe der Hausanlage
(bei direktem Anschluss) PN 6

Anschlussart direkt / indirekt (gemäß Schaltschema)

Differenzdruck bei direkter
Fahrweise (wird der Hausanlage
zur Verfügung gestellt) 200 mbar

Min. Netz-Differenzdruck an der
Hausanschlussleitung 500 mbar

Max. Netz-Differenzdruck an der
Hausanschlussleitung 6 bar

* (Definition gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 551)